

Spet.le Innocenti Santi & Figli s.r.l.

via Setteponti, 181
52100 AREZZO

p.m. Reparto SSI/1/P
via del Campo d'Artigo, 7
50131 FIRENZE

Oggetto: Vs. richiesta indicazioni tecniche del 25/10/11 (autorizzazione a scavo in prossimità del traffico n° 414 della linea primaria RFI a 132 kV "Ponticino - Riccione")

In seguito alla Vs. richiesta si comunica che l'esecuzione dei lavori di scavo risulta compatibile con l'esercizio dell'elettrodotto RFI a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) considerato che l'attività di escavazione raggiungerà la profondità di m 9 dal piano di campagna, il ciglio dello scavo dovrà essere mantenuto a non meno di ml. 15 dal punto più vicino del basamento del traffico interessato;

2) non dovranno eseguirsi opere che potrebbero compromettere la stabilità del traffico;

3) tutte le lavorazioni che verranno effettuate in prossimità della linea AT dovranno tenere conto delle distanze di sicurezza rispetto ai conduttori in tensione, così come previsto dalla normativa

vigente in materia;

4) dovrà essere sempre consentito il libero transito del personale FS nell'intera zona asservita dell'elettrodotto, che nella fattispecie è costituita da una fascia di larghezza 20 ml centrata sull'asse della palificata (come da Decreto Prefettizio di Asservimento n° 9948 del 19/05/1939).

La Società RFI S.p.A. si riserva il diritto di chiedere un risarcimento per eventuali interruzioni dell'esercizio della linea A.T. o per danni alla medesima che dovessero derivare dall'inosservanza di quanto sopra; RFI rimane inoltre sollevata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che, in virtù del presente nulla osta, dovessero derivare a terzi.

Distinti saluti

Massimo Del Prete

SA 55 235859
Innocenti